

CONEGLIANO 4.10.2025

Oggetto: CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI AD USO MEDICO

Il sottoscritto PADA BOLESCIO in qualità di TITOLARE del BEAUTY LAB con
sede in VIA MARCONI ROVERETO 18/B 31015 CONEGLIANO (TV)

DICHIARA

di essere stato informato che gli impianti elettrici nei locali ad uso medico vengono classificati dalle
Norme CEI 64-8 Cap. 710 e dalla Guida CEI 64-56 in base alle prestazioni mediche che si
intendono eseguire nel locale.

Le Norme definiscono i locali ad uso medico:

Locali di gruppo 0 - Locali ad uso medico nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali
con parti applicate.

Locali di gruppo 1 - Locali ad uso medico nei quali si fa uso di apparecchi con parti applicate
destinate ad essere utilizzate esternamente o anche invasivamente entro qualsiasi parte del corpo,
esclusa la zona cardiaca.

Locali di gruppo 2 - Sono locali ad uso medico con pericolo di microshock dove sono utilizzate
apparecchiature con parti applicate destinate ad essere utilizzate in operazioni chirurgiche, o
interventi intracardiaci, oppure dove le funzioni vitali del paziente possono essere compromesse
dalla mancanza dell'alimentazione elettrica.

Secondo la Guida CEI 64-56 per stabilire il gruppo del locale ad uso medico occorre verificare se:

- È un locale dove si eseguono interventi intracardiaci od altre operazioni chirurgiche con
pericolo di microshock;
- È un locale dove esiste la possibilità che la mancanza di alimentazione elettrica comporti
pericolo di vita per il paziente, per esempio, anestesia generale;

- È un locale dove si eseguono le attività di preparazione alle operazioni, ingessature chirurgiche, risveglio post-operatorio e viene praticata l'anestesia generale.

Se nessuna di queste condizioni sopra indicate è verificata il locale medico deve essere classificato di gruppo 1, altrimenti di gruppo 2.

In riferimento all'ambulatorio suddetto, il sottoscritto

DICHIARA

Sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

- Il locale indicato come CABINA N° 1 e' da classificarsi come LOCALE MEDICO DI GRUPPO 1. Gli altri locali sono da classificarsi LOCALI DI GRUPPO 0;
- Non si impiegano apparecchi elettromedicali che richiedano alimentazione di sicurezza e da considerarsi "vitelli";
- All'interno della struttura non sono previsti materiali combustibili e/o infiammabili tali da far assumere al compartimento antincendio una classe pari o superiore a 30;
- Non si utilizzeranno gas anestetici infiammabili;
- Non sono previste elevate densità di affollamento e/o elevati tempi di sfollamento dei locali;
- Non sussistono particolari condizioni di danno economico in caso di caduta fulmini che giustificano la messa in opera di dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e dalle extratensioni;
- Di essere informato che gli impianti elettrici sono stati progettati in base alla distribuzione dei locali ed alla classificazione effettuata; eventuali cambiamenti potrebbero comportare varianti all'impianto elettrico;
- Di essere stata informato che nella relazione tecnica sono riportati gli adempimenti burocratici e le verifiche da effettuarsi sugli impianti stessi.