



SCHEDA TERRA

Cliente : BAR MACAO DI ZHOU XINFEN

Indirizzo : Via Isonzo, 156 - Località San Giacomo Di Veglia - 31029 VITTORIO VENETO (TV)

Identificazione Impianto : Bar - Caffetteria - Sala Giochi - Via Isonzo,156 - Località San Giacomo di Veglia - 31029 VITTORIO VENETO (TV)

VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA (rif. Norma 64-8)

Verifiche Visive

Verifica Dello Stato di conservazione dell'impianto : **Esito Positivo**

Verifica dell'adeguato stato di protezione IP dei componenti dell'impianto : **Esito Positivo**

Verifica del codice dei colori dei cavi (conduttori di terra giallo/verde e conduttori di neutro azzurri) : **Esito Positivo**

Verifica che i componenti o le parti dell'impianto siano protetti contro i contatti diretti : **Esito Positivo**

Verifica serraggio delle connessioni : **Esito Positivo**

Verifiche strumentali per impianti con tensione fino a 1000V c.a.

Prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali : **Esito Positivo**

Prova di Funzionamento dei dispositivi Differenziali : **Esito Positivo**

Verifica coordinamento delle protezioni : **Esito Positivo**

Misura della Resistenza di terra con metodo Loop-Test $R_T = 23.70 \Omega$

Calcolo della Tensione Contatto : $U_C = R_T \times I_{\Delta N} = 0.71 V$

Verifica della Condizione $U_C \leq U_L$ **Condizione verificata**

Note:

Data effettuazione Verifica :	02/03/2022
Durata della Verifica (ore/Uomo) :	0.65
Verifica Eseguita da :	Vendramin Claudio
Rappresentante Cliente :	Sig Ra Xinfen Zhou