

Sopralluogo sicurezza sul lavoro – RSPP – ROMANO ELVIS

Data: 1 APRILE 2025

ALMACO GROUP SRL
Viale Italia, 190/D – 31050 - Conegliano (TV)

Verbalizzante: RSPP – Romano Elvis

In qualità di RSPP ha svolto il sopralluogo in azienda alla presenza di:

Sara Meneghetti

ORDINE DEL GIORNO

- Verifica documentazione presente
- Verifica organigramma
- Sopralluogo ambienti di lavoro

A seguito nomina del nuovo RSPP - Romano Elvis sarà aggiornato il DVR aziendale con modifica dell'organigramma aziendale della sicurezza.

Il 1 aprile 2025 è stato effettuato il sopralluogo presso le stesse al fine di verificare, da parte del nuovo RSPP, la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro.

A seguito delle verifiche di cui all'ordine del giorno di cui sopra si riportano le seguenti evidenze:

Osservazione	Azioni correttive
DVR	Presente VR in data 6 agosto 2024, aggiornare cambio RSPP. Aggiornare il DVR inserendo la mansione con i rischi relativi alla mansione di addetti lavorazioni esterne presso cantieri navali durante la fase di allestimento interni della nave, operando nell'installazione di cucine navali e manutenzione impianti refrigerazione celle frigo. Predisporre POS per attività svolta in cantiere in Italia. Integrare con DUVRI semplificato per attività svolta all'interno dell'azienda Almaco affittando una stanza all'interno degli uffici alla società Meyer Floating Solutions dove sono presenti 2 addetti italiani.
Registro antincendio	Presente, ci sono 2 estintori da 6kg a polvere, compilare il registro nelle sue parti durante i prossimi controlli.
Verifica messa a terra	Giava Servizi, indicano che non è presente la dichiarazione di conformità, il progetto impianto e dichiarazione di corrispondenza. Hanno comunque svolto la verifica il 5 febbraio 2025 con esito Positivo.
Impianto elettrico	Rintracciare la documentazione dichiarazione di conformità, progetto ecc.

Sopralluogo sicurezza sul lavoro – RSPP – ROMANO ELVIS

Organigramma	E' da aggiornare nel DVR nominativo RSPP in organigramma. Rifare la delega di funzione nuovo delegato, verificare la delega. 14 dipendenti di cui 12 impiegati e 2 sono in esterna e svolgono mansioni di installazione e manutenzione impianti di cucine navali e impianti refrigerazione – Corso rischio Alto in Vega 15/03/2024 - 24/10/2024. E' presente una risorsa esterna a partita iva.
Sorveglianza Sanitaria	Protocollo sanitario presente, prossime visite programmate previste normalmente nel mese di giugno 2024, nella stessa viene effettuato sopralluogo del medico e incontro annuale ex art. 35.
Riunione periodiche del SPP	Non presente in quanto inferiore ai 15 dipendenti.

Osservazione	Azioni correttive
Quadro elettrico	Sul quadro elettrico nel ripostiglio a lato ingresso devono essere evidenti il rischio di folgorazione (triangolo con folgore su sfondo giallo) il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi, il divieto di depositare materiale e divieto di toccare al personale non autorizzato. Indicazione controllo luci emergenza.
Porte locali	Destinazione d'uso, tipo deposito e quadro elettrico, servizi igienici.
Planimetria emergenza	Da aggiornare con croce verde presso armadietto e controllo periodico contenuto e scadenze.
Controllo lampade emergenza	Verificare il loro funzionamento periodicamente e riportare controllo ed esito nel registro antincendio.
Prese elettriche	Eliminare uso multiple e prolunghe ove non necessarie e impiegare ciabatte che possono essere spente alla sera e supportano le utenze elettriche presenti.
Estintori	Da numerare
Infortuni	Richiesto dati infortunistici ultimo triennio. Nessuna pratica di malattia professionale in essere.

R.S.P.P.
ROMANO ELVIS

Conegliano, 1 aprile 2025

