

**Sopralluogo sicurezza sul lavoro
RSPP Massimo Sozza**



Data: 27/02/25

AI PINI srl – V.lo dei Pini, 6 – 31020 Tarzo (TV)

Verbalizzante: RSPP – Massimo Sozza

Presenti al sopralluogo

Sig.ra Clara Della Pietà

ORDINE DEL GIORNO

- Verifica documentazione presente
- Verifica squadre di emergenza
- Verifica organigramma
- Sopralluogo ambienti di lavoro

In data 27 febbraio 2025 presso Albergo Ai Pini di Tarzo è stato effettuato un sopralluogo al fine di verificare da parte del nuovo RSPP le attività svolte e gli ambienti di lavoro ed effettuare l'aggiornamento del Documento di Valutazione del rischio.

A seguito delle verifiche di cui all'ordine del giorno di cui sopra si riportano le seguenti evidenze:

Osservazione	Azioni correttive
Organigramma	Come già anticipato in premessa è necessario modificare l'organigramma. Oltre al nuovo RSPP valutare la necessità di integrare con altre figure gli addetti alle squadre di emergenza.
Sorveglianza Sanitaria	Considerati i rischi presenti soprattutto per il personale di cucina (movimentazione dei carichi, microclima, postura eretta prolungata) si consiglia di confrontarsi con un Medico Competente al fine di valutare la necessità di procedere alla nomina dello stesso e alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Prodotti Chimici	Considerati i prodotti chimici utilizzati si consiglia di programmare una valutazione del rischio chimico . La valutazione del rischio chimico consiste in un processo sistematico per identificare, analizzare e gestire i rischi associati all'uso di sostanze chimiche. Si procederà quindi a: <ul style="list-style-type: none">• Valutare le Schede di sicurezza dei prodotti;• Valutare l'esposizione dei lavoratori;• Analizzare le proprietà chimiche dei prodotti al fine di valutarne la tossicità e conseguentemente valutare il rischio complessivo.• Individuare le eventuali misure di prevenzione e protezione da applicare.

**Sopralluogo sicurezza sul lavoro
RSPP Massimo Sozza**



Impianto elettrico	Presenti Di.Co. e verifiche dell'impianto di terra. Si consiglia di valutare la programmazione di periodiche (annuali) verifiche dell'impianto elettrico affidando l'incarico all'elettricista che segue già gli impianti.
Movimentazione manuale dei carichi	Al momento non si ritiene vi sia la necessità di effettuare una specifica valutazione considerate le attività svolte sia dall'Addetta alle Camere, sia dagli addetti in Cucina. Sarà eventualmente da valutare successivamente ai colloqui con il Medico Competente (vedi punto Sorveglianza Sanitaria).
DPI	Non viene attualmente gestita la consegna dei DPI. Si provvederà a implementare un specifico verbale di consegna.
Infortuni	Buona la situazione infortunistica: nessun infortunio da segnalare da parecchi anni. Nessuna pratica di malattia professionale in essere.
Valutazione rischio incendio	Nonostante l'attività non sia soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, considerata la presenza di Clienti alloggiati in albergo e la mancanza di un presidio notturno, si rende indispensabile l'effettuazione di una specifica Valutazione rischio incendio, con la predisposizione delle Planimetrie d'emergenza (oggi mancanti) e una procedura di evacuazione che tenga conto del mancato presidio notturno.
Verifica presidi antincendio	Presenti i verbali di intervento con riportate tutte le attività eseguite e/o le modifiche/integrazione apportate ai presidi antincendio presenti. Verificare la presenza della segnaletica su tutti gli estintori e anche l'altezza della stessa, in alcuni casi infatti risulta molto bassa e quindi difficile da identificare.
Impianti e attrezzature	Presenti per tutte le attrezzature utilizzate i libretti d'uso e manutenzione con le relative dichiarazioni di conformità. Si consiglia di valutare la sostituzione dell'affettatrice, unica attrezzature particolarmente datata e senza i documenti sopra riportati e con alcune carenze legate alla sicurezza sul lavoro.
Camere	Segnalare (vedi camera 5) la presenza di scalini sia all'ingresso della Camera, sia accedendo al bagno.

Vittorio Veneto, 05 marzo 2025

R.S.P.P.