



**VENETA
ENGINEERING**

Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato
alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY)
Z.A.I. - Via Lovanio 8-10
Tel. 045-8200948 - Fax 0458201982
E-mail: messeaterra@venetaengineering.it



ISP N°169E

Autorizzazione del Ministero delle Sviluppo Economico rilasciata il 07/02/2019

Verifica di impianti di terra sensi del DPR 462/01

VERBALE VERIFICA PERIODICA

N° 20732/VE DEL 20/06/2022

Eseguita ai sensi del D.P.R. 462/2001 e secondo quanto richiesto da: Guida CEI 0-14 Fascicolo 7528 del 01/03/2005 - Guida CEI 0-11 - UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e Appendice B

Denominazione: **CALINFERNO S.N.C. DI MARIOTTO S. & C.**

Via: **VIA ZOPPE', 46**

Cap: **31020**

Località: **SAN FIOR**

Provincia: **TV**

Impianto tipo: **TT < 1000 V ambiente ordinario**

Anno installazione: **Successivo al 13/03/1990**

Il/i sottoscritto/i verificatore/i, con inizio il 16/06/2022 e fine il 16/06/2022, per un totale di 2 ore uomo, ha/hanno eseguito le seguenti prove:

Descrizione delle verifiche eseguite	Esito
Esame della documentazione	POSITIVO
Esame a vista	POSITIVO
Verifica continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali	POSITIVO
Misura della resistenza di terra e verifica del coordinamento	POSITIVO
Funzionalità dei dispositivi di protezione differenziale del quadro	POSITIVO

LA VERIFICA HA AVUTO ESITO: **POSITIVO**

Il presente certificato ha una validità di 5 anni pertanto scade il 16/06/2027

NOTA:-

Il presente verbale è soggetto al ricontrollo della direzione tecnica che, in caso di non conformità o conclusioni difformi, provvederà all'invio di apposito documento a mezzo raccomandata A/R

Operatore/i partecipante/i alla verifica dell'impianto

Nome e Cognome

Loris Battistella

Il verificatore:



L'autenticità del presente documento in formato digitale è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>

Mod. VV 3310 Rev. 1 del 29/11/2017

impianto n° 24047

prova n°: 23144



Pagina 1 di 1